

Lista de inspección para andamios soportados

(Este formulario debe ser completado por una persona competente)

Nombre/ubicación del trabajo: _____

Nombre de la persona competente: _____

	Requisitos de seguridad	Sí	No	N/A
1	¿El andamio fue montado bajo la dirección de una persona competente?			
2	¿El andamio está montado sobre zapatas firmes y estables?			
3	¿El andamio está seguro y estable?			
4	¿Todas las partes componentes tales como los pasadores de tipo de bloqueo, los marcos y los dispositivos de anclaje están en su lugar? (Asegúrese de que las piezas no estén perdidas, sueltas o dañadas.)			
5	¿La madera para las tablas de andamio es de grado de andamio y libre de grietas, divisiones y daños?			
6	¿Se ha proveído acceso seguro (tal como una escalera, una rampa o unas escaleras) para que los empleados puedan subir y bajar el andamio? (No se deben subir ni bajar los refuerzos transversales.)			
7	¿Se ha construido y cargado el andamio de acuerdo con el ratio de base de altura de 4 a 1?			
8	¿El andamio es plomado, cuadrado y nivelado?			
9	¿El andamio puede soportar cuatro veces la carga máxima prevista?			
10	¿Todos los lados abiertos del andamio están protegidos?			
11	¿Se utilizan barandas o sistemas de detención de caídas a niveles más altos de 10 pies? (El sistema de barandas debe incluir un larguero superior, baranda y tabla de pie).			
12	¿Se instalan las barandas a una altura entre 36" y 45"?			
13	¿Las tablas de pie son por lo menos 3 ½ pulgadas de altura?			
14	¿La parte delantera de la plataforma está dentro de 14 pulgadas de la superficie de la obra?			



15	¿La plataforma de trabajo está plenamente entablada desde la parte delantera hasta la parte trasera y desde un lado hasta el otro lado sin espacios más de 1 pulgada?			
16	¿La plataforma de trabajo es por lo menos 18 pulgadas de ancho?			
17	¿La plataforma de trabajo está libre de escombros y riesgos de resbalones/tropezones/caídas?			
18	¿Las tablas de andamio extiende por lo menos 6 pulgadas por encima de los soportes del andamio?			
19	¿Todas las tablas colindantes del andamio descansan en soportes separados?			
20	¿Se utilizan los refuerzos transversales para soportar el andamio?			
21	¿Se cumplen con los requisitos de seguridad para márgenes de separación entre los andamios y las líneas eléctricas?			
22	¿Existe una póliza de tiempo severo, esto es durante viento fuerte, lluvia, nieve, etcétera?			
23	¿Los empleados trabajando debajo de o alrededor del andamio están protegidos contra objetos que caen?			
24	¿Todos los empleados que montan, desmontan, muevan, operan o mantienen el andamio han recibido entrenamiento por una persona competente?			

Firma de la persona competente: _____

Puesto de trabajo de la persona competente: _____

Fecha: _____

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente. La seguridad y la salud permanecen su responsabilidad. Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante. KEMI, a la publicación de esta información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella. El cumplimiento con esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de cualquier persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de negocio.